



**Mroga**  
POLECA



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.



Koluszki, dnia 05 grudnia 2018 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: GIZ 271.132.(67).2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 06 grudnia 2018 r. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń Sali widowiskowej O.S.P. w Koluszkach wraz z zapleczem na cele kulturalne”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 listopada 2018 r. pod numerem 651155 - N - 2018.

Gmina Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 informuje, że wpłynęły zapytania techniczne na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie poz nr 30 w załączonym przedmiarze: charakterystyka materiału do wykonania kabin, rzuty z wymiarami, w jaki sposób będzie odprowadzana woda oraz czy należy przyjąć do wyceny baterie natryskowe?

**Odpowiedź: Z jednej obecnie ubikacji należy wykonać dwie kabiny z płyty wiórowej LPW.**

**Płyta wiórowa (LPW) to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe. Płyty wilgocioodporne w kolorze szarym. Wymiary kabiny: wysokość całkowita 2010 mm, prześwit nad podłogą 190 mm, głębokość min. 1150 mm (wymiary te mogą być modyfikowane w zależności od usytuowania). Grubość płyty 18 mm**

**Wszystkie okucia z poliamidu i aluminium:**

- a) zawias poliamidowy, wzmocniony metalowym rdzeniem, samodomykacz grawitacyjny,**
- b) wspornik poliamidowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm,**
- c) zamkopochwyty z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia.**

**W istniejącym pomieszczeniu wc znajduje się pion kanalizacyjny, do którego należy odprowadzić ścieki. Kabiny służą tylko jako osłona misek ustępowych i nie potrzeba baterii natryskowych.**

**Pytanie nr 2.**

Czy należy uwzględnić w wycenie baterie umywalkowe, brak w przedmiarze?

**Odpowiedź: Tak. Baterie umywalkowe w ilości 3 sztuk i ich montaż należy uwzględnić w wycenie.**

**Pytanie nr 3.**

Proszę wyjaśnić co autor miał na myśli jeśli chodzi o poz. nr 55 przedmiaru skoro z opisu wynika, że płytki mają być przyklejone do posadzki lastrykowej?


**Odpowiedź: W pozycji nr 55 kosztorysu należy uwzględnić wykonanie ( na istniejącej posadzce lastrykowej ) wylewki betonowej gr. 20 mm w ilości 137,93 m<sup>2</sup>, na której położone zostaną płytki gres.**

**W związku z powyższym Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert przetargowych upływa w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 09.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 09.40.**


**Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 09:30.**

**Powyższe informacje stają się częścią S.I.W.Z. zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.**

Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego

  
Mateusz Karwowski

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kusiał-Stanisławska  
Sekretarz Gminy

  
INSPEKTOR  
d/s zamówień publicznych

mgr Marek Borowiński